

## 塩川系平成25年度浄水水质検査結果表

双葉第1受水池

番号	項目	採水日	平成25年	平成25年	平成25年	平成25年	平成25年	平成25年	平成25年	平成26年	平成26年	平成26年	最大値	最小値	平均値	番号		
			4月22日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日						
		検査項目	毎月検査9項目		年4回検査21項目		毎月検査9項目		毎月全項目50項目		毎月検査9項目		毎月検査21項目		毎月検査9項目			
		追加項目			アルミ、蒸発 非イオン		カビ臭2項目		カビ臭2項目		カビ臭2項目		アルミ、蒸発 非イオン					
	水質基準項目	水質基準値	検査回数															
基1	一般細菌	集落数100個/ml以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 基1		
基2	大腸菌	検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出 基2		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	2	-	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003 基3			
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	2	-	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005 基4			
基5	-セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	2	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001 基5			
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	2	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001 基6			
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	2	-	-	-	0.002	-	-	-	<0.001	-	0.0020	<0.001	0.00017 基7			
基8	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	2	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005 基8			
基9	ジアン化物イオン及び塩化ジアン	0.01 mg/l以下	4	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001 基9			
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2	-	-	-	0.34	-	-	-	0.36	-	0.36	<0.02	0.058 基10			
基11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	2	-	-	-	0.10	-	-	-	0.09	-	0.10	<0.05	0.016 基11			
基12	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	2	-	-	-	0.27	-	-	-	0.19	-	0.27	<0.01	0.038 基12			
基13	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	2	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002 基13			
基14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	2	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005 基14			
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	2	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002 基15			
基16	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	2	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002 基16			
基17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	2	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002 基17			
基18	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	2	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002 基18			
基19	ベンゼン	0.01 mg/l以下	2	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002 基19			
基20	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	-	<0.05	-	-	<0.05	-	-	<0.05	-	<0.05	<0.05	<0.05 基20			
基21	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002 基21			
基22	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	-	0.0022	-	-	0.0017	-	-	0.0020	-	0.0003	-	<0.0002 基22			
基23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	4	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004 基23			
基24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	-	0.0031	-	-	0.0048	-	-	0.0006	-	0.0012	-	0.0048 <0.0002 基24			
基25	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001 基25			
基26	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	-	0.0093	-	-	0.0119	-	-	0.0043	-	0.0028	-	0.0119 <0.00236 基26			
基27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	4	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02 基27			
基28	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	-	0.0036	-	-	0.0045	-	-	0.0017	-	0.0009	-	0.0045 <0.0002 基28			
基29	プロモホルム	0.09 mg/l以下	4	-	0.0004	-	-	0.0009	-	-	<0.0002	-	0.0004	-	0.0009 <0.0002 基29			
基30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008 <0.008 基30			
基31	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	2	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001 基31			
基32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	-	0.03	-	-	0.05	-	-	0.02	-	0.02	-	0.05 基32			
基33	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	2	-	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03 基33			
基34	銅及びその化合物	1 mg/l以下	2	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001 基34			
基35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2	-	-	-	-	19.5	-	-	-	-	15.3	-	19.5 <0.1 基35			
基36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	2	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001 基36			
基37	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	16.1	20.6	28.7	23.9	25.3	31.2	14.8	11.8	15.7	18.8	21.2	18.3	31.2 11.8 20.53 基37		
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	2	-	-	-	-	40.6	-	-	-	-	31.6	-	40.6 <0.5 6.02 基38			
基39	蒸発残渣物	500 mg/l以下	4	-	106	-	-	147	-	-	84	-	96	-	147.0 <5 36.08 基39			
基40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	2	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02 基40			
基41	ジェオスマシン	0.00001 mg/l以下	5	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	-	<0.000001 <0.000001 基41			
基42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	5	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	<0.000001	-	<0.000001 <0.000001 基42			
基43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002 基43			
基44	フェノール類	0.005 mg/l以下	2	-	-	-	<0.0											

# 双葉第1・淨水場

注1 農薬については、山梨県水道水質管理計画の中で、事業者分担がされていないので山梨県で実施しその結果を利用しています。  
注2 二酸化塩素については、使用していないので検査していません。