塩川系　平成27年度浄水水質検査結果表　須玉第2受水池

番号	項目		採水日	平成27年 4月23日	平成27年 5月11日	平成27年 6月1日	平成27年 7月6日	平成27年 8月6日	平成27年 9月7日	平成27年 10月5日	平成27年 11月4日	平成27年 12月7日	平成28年 1月12日	平成28年 2月1日	平成28年 3月7日	最大値	最小値	平均値	番号
			検査項目	毎月検査9項目	年4回検査21項目	毎月検査9項目	毎月検査9項目	浄水全項目51項目	毎月検査9項目	毎月検査9項目	年4回検査21項目	毎月検査9項目	毎月検査9項目	浄水全項目51項目	毎月検査9項目				
			追加項目		ホウ素、アルミ、蒸発、亜硝酸	カビ臭2項目	カビ臭2項目		カビ臭2項目		ホウ素、アルミ、蒸発、亜硝酸								
	水質基準項目	水質基準値	検査回数																
基1	一般細菌	集落数100個/mℓ以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	基1
基2	大腸菌	検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	基2
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	基3
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	基4
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	基5
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	基6
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	0.001	基7
基8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	基8
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	基9
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	基10
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	0.45	－	－	－	－	－	0.50	－	0.50	0.45	0.47	基11
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	0.10	－	0.10	0.10	0.10	基12
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ以下	4	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.12	－	－	0.17	－	0.17	0.12	0.14	基13
基14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	基14
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	基15
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	基16
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	基17
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	基18
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	基19
基20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	基20
基21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	－	<0.05	－	－	<0.05	－	－	<0.05	－	－	<0.05	－	<0.05	<0.05	<0.05	基21
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	－	<0.002	－	－	<0.0002	－	－	<0.002	－	－	<0.0002	－	<0.002	<0.002	<0.002	基22
基23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	－	0.0018	－	－	0.0043	－	－	0.0019	－	－	0.0005	－	0.0043	0.0005	0.0021	基23
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003	基24
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	－	0.0020	－	－	0.0025	－	－	0.0014	－	－	0.0016	－	0.0025	0.0014	0.0019	基25
基26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	基26
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	－	0.0067	－	－	0.012	－	－	0.0055	－	－	0.004	－	0.012	0.0037	0.007	基27
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003	基28
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	－	0.0027	－	－	0.0054	－	－	0.0022	－	－	0.0012	－	0.0054	0.0012	0.0029	基29
基30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	<0.0002	－	－	0.0004	－	0.0004	<0.0002	0.0002	基30
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008	基31
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	基32
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	－	0.04	－	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.04	－	0.05	0.03	0.04	基33
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03	基34
基35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	基35
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	12.2	－	－	－	－	－	13.1	－	13.1	12.2	12.6	基36
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	基37
基38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	15.3	16.5	23.2	18.0	13.9	16.2	13.9	15.2	23.0	19.7	18.3	18.6	23.2	13.9	17.7	基38
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	32.2	－	－	－	－	－	29.4	－	32.2	29.4	30.8	基39
基40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	－	107	－	－	105	－	－	107	－	－	107	－	107	105	106	基40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	基41
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	5	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	基42
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	5	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	基43
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	基44
基45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	2	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	基45
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.6	0.3	0.5	基46
基47	PH値	5.8～8.6	12	7.07	7.32	7.22	7.16	7.22	7.26	7.20	7.20	7.23	7.22	7.32	7.22	7.32	7.07	7.22	基47
基48	味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	基48
基49	臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	基49
基50	色度	5 度以下	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	基50
基51	濁度	2 度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	基51
	水質基準に含まれない項目																		
	残留塩素	mg/ℓ	12	0.33	0.33	0.33	0.33	0.30	0.33	0.33	0.35	0.33	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.32	
	電気伝導率	μS/cm	12	109	133	166	130	129	138	115	126	152	142	140	138	166	109	134	
	天気		12	晴	晴	晴	雨	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇	雪	－	－	－	
	気温	℃	12	13.0	15.0	23.5	18.0	27.0	20.0	16.0	9.0	6.0	4.0	2.0	10.0	27.0	2.0	13.6	
	水温	℃	12	10.6	14.1	17.1	16.6	21.1	19.4	16.7	12.8	10.4	7.2	5.1	7.0	21.1	5.1	13.2	
	水質基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				