水　質　検　査　結　果　書

受付日	平成17年5月16日			発行日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団			平成17年6月7日 結果書番号	
施設名又は検体名	塩川浄水場			D050237	
採取場所	浄水			天気	晴
採取日	平成17年5月16日	採取時間	10:00	気温	21.5℃
検体の種類	浄水	採取者	山梨県環境科学検査センター社員	水温	13.5℃

検査項目	単位	水質基準値	検査結果
ビスフェノールA	mg/ℓ		0.00001未満
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/ℓ		0.0003未満
フタル酸ジ-n-ブチル	mg/ℓ		0.0003未満
フタル酸ジエチル	mg/ℓ		0.0001未満
4-t-ブチルフェノール	mg/ℓ		0.00001未満
4-t-オクチルフェノール	mg/ℓ		0.00001未満
4-n-オクチルフェノール	mg/ℓ		0.00001未満
ノニルフェノール	mg/ℓ		0.0001未満
フェノール類	mg/ℓ		0.0005未満
以下余白			

判定			
検査期間	平成１７年５月１６日 ～ 平成１７年６月７日		
検査機関	〒400-0111　甲斐市竜王新町2277-12　TEL　055-278-1600 株式会社　山梨県環境科学検査センター		
検査責任者	検査部長　雨宮由美子	検査担当者	廣瀬

水　質　検　査　結　果　書

受付日	平成17年11月15日			発行日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団			平成17年12月7日 結果書番号	
施設名又は検体名	塩川浄水場			D051831	
採取場所	浄水			天気	晴
採取日	平成17年11月15日	採取時間	14:37	気温	19.0℃
検体の種類	浄水	採取者	山梨県環境科学検査センター社員	水温	11.2℃

検査項目	単位	水質基準値	検査結果
ビスフェノールA	mg/ℓ		0.00001未満
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/ℓ		0.0003未満
フタル酸ジ-n-ブチル	mg/ℓ		0.0003未満
フタル酸ジエチル	mg/ℓ		0.0001未満
4-t-ブチルフェノール	mg/ℓ		0.00001未満
4-t-オクチルフェノール	mg/ℓ		0.00001未満
4-n-オクチルフェノール	mg/ℓ		0.00001未満
ノニルフェノール	mg/ℓ		0.0001未満
フェノール類	mg/ℓ		0.0005未満
以下余白			

判定			
検査期間	平成１７年１１月１５日 ～ 平成１７年１２月７日		
検査機関	〒400-0111　甲斐市竜王新町2277-12　TEL　055-278-1600 株式会社　山梨県環境科学検査センター		
検査責任者	検査部長　雨宮由美子	検査担当者	廣瀬