水　質　検　査　結　果　書

062242

受付日	平成29年5月15日			発行日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団			平成29年6月1日	
				結果書番号	
施設名又は検体名	塩川浄水場			ID1700561-00	
採取場所	浄水池			天気	晴
採取日	平成29年5月15日	採取時刻	13:55	気温	20.8℃
検体の種類	浄水	採取者	弊社社員	水温	14.5℃

検査項目	単位	水質基準値	検査結果
ビスフェノールA	mg/L		0.00001 未満
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジ-n-ブチル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジエチル	mg/L		0.0001 未満
4-t-ブチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-t-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-n-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
ノニルフェノール	mg/L		0.0001 未満
フェノール類	mg/L		0.0005 未満
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.3
以下余白			

備考	
検査期間	平成29年5月15日 ～ 平成29年6月1日
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12　TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号
検査責任者	技術部長　大津　寿
検査担当者	清水

水　質　検　査　結　果　書

065391

受付日	平成29年10月2日			発行日	
依頼者名	峡北地域広域水道企業団			平成29年10月23日	
				結果書番号	
施設名又は検体名	塩川浄水場			ID1702815-00	
採取場所	浄水池			天気	曇
採取日	平成29年10月2日	採取時刻	13:50	気温	21.6℃
検体の種類	浄水	採取者	弊社社員	水温	15.9℃

検査項目	単位	水質基準値	検査結果
ビスフェノールA	mg/L		0.00001 未満
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジ-n-ブチル	mg/L		0.0003 未満
フタル酸ジエチル	mg/L		0.0001 未満
4-t-ブチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-t-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
4-n-オクチルフェノール	mg/L		0.00001 未満
ノニルフェノール	mg/L		0.0001 未満
フェノール類	mg/L		0.0005 未満
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.4
以下余白			

備考	
検査期間	平成29年10月2日 ～ 平成29年10月23日
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12　TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号
検査責任者	技術部長　大津　寿
検査担当者	清水