有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）検査結果一覧表

検査結果は国が定めた暫定目標値（PFOS及びPFOAの合算で50ng/L）を超過しておらず、すべてが定量下限値（5ng/L）未満です。
定量下限値とは、正確に測定できる最小の濃度のことです。
なお、検査対象は浄水処理を行う前の原水であり、大門系の採水場所は大門導水ポンプ場、塩川系は塩川取水・導水ポンプ場です。

場所＼日付	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
	R2.8.3	R3.2.1	R3.8.2	R4.2.7	R4.8.1	R5.2.6	R5.8.7	R6.2.5	R6.8.5	R7.2 (予定)
大門導水 ポンプ場 （原水）	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	
塩川取水 導水ポンプ場 （原水）	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	<5ng/L	