

大門系 令和8年度浄水処理等の工程管理に有用な項目検査結果表

番号	検査項目	単位	8月3日		最大値	最小値	平均値
			導水ポンプ場	導水ポンプ場			
			原水	原水			
1	アンモニア態窒素	mg/ℓ	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	0.9		0.9	0.9	0.9
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	1.2		1.2	1.2	1.2
4	紫外線吸光度(E260)	-	0.167		0.167	0.167	0.167
5	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	2		2.0	2.0	2.0
6	侵食性遊離炭酸	mg/ℓ	6.6		6.6	6.6	6.6
7	全窒素	mg/ℓ	1.7		1.70	1.70	1.70
8	全りん	mg/ℓ	0.056		0.056	0.056	0.056
9	トリハロメタン(THM)生成能	-					
	クロホルム	mg/ℓ	0.021		0.0210	0.0210	0.0210
	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.0004		0.0004	0.0004	0.0004
	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.0042		0.0042	0.0042	0.0042
	ブromホルム	mg/ℓ	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.026		0.026	0.026	0.026
10	生物	数/ml	244		244	244	244
	天気		曇				
	気温	℃	24.0		24.0	24.0	24.0
	水温	℃	15.1		15.1	15.1	15.1

※ 生物の詳細については別途集計