塩川系　令和8年度水質管理目標設定項目検査結果表

取水口・双葉第1・浄水場

番号	検査項目	目標値	採水日	8月3日		最大値	最小値	平均値
			採水場所	取水口	取水口			
			採水種類	原水	原水			
			検査回数					
目1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	2	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
目2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	2	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
目3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	2	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
目5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/ℓ以下	2	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
目7	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/ℓ以下	0					
目8	ﾄﾙｴﾝ	0.4 mg/ℓ以下	2	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
目9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	0.08 mg/ℓ以下	2	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
目10	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0					
目12	二酸化塩素	注2 0.6 mg/ℓ以下	0					
目13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01 mg/ℓ以下	0					
目14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02 mg/ℓ以下	0					
目15	農薬類	注1 検出値と目標値の比の和として1.0以下	2					
目16	残留塩素	1 mg/ℓ以下	0					
目17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/ℓ	2	33.7		33.7	33.7	33.70
目18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	2	0.007		0.007	0.007	0.007
目19	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	2	3.2		3.2	3.2	3.20
目20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3 mg/ℓ以下	2	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
目21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02 mg/ℓ以下	2	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
目22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3 mg/ℓ以下	2	4.1		4.1	4.1	4.10
目23	臭気強度（TON）	3 以下	2	5		5	5	5
目24	蒸発残留物	30～200 mg/ℓ	2	123		123	123	123
目25	濁度	1 度以下	2	0.6		0.6	0.6	0.6
目26	pH値	7.5 程度	2	7.69		7.69	7.69	7.69
目27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける。	2	-1.2		-1.2	-1.2	-1.2
目28	従属栄養細菌	2,000 集落数以下	0					
目29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/ℓ以下	2	<0.0002			0	
目30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	2	0.03		0.03	<0.01	0.02
	天気		2	曇				
	気温	℃	2	26.5		26.5	26.5	26.5
	水温	℃	2	22.1		22.1	22.1	22.1

番号	検査項目	目標値	採水日	8月3日		最大値	最小値	平均値
			採水場所	双葉第1受水池	双葉第1受水池			
			採水種類	浄水	浄水			
			検査回数					
目1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.015 mg/ℓ以下	0					
目2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	0					
目3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0					
目5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/ℓ以下	0					
目7	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/ℓ以下	0					
目8	ﾄﾙｴﾝ	0.2 mg/ℓ以下	0					
目9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	0.1 mg/ℓ以下	0					
目10	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	2	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
目12	二酸化塩素	注2 0.6 mg/ℓ以下	0					
目13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01 mg/ℓ以下	2	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
目14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02 mg/ℓ以下	2	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
目15	農薬類	注1 検出値と目標値の比の和として1.0以下	0					
目16	残留塩素	1 mg/ℓ以下	2	0.43		0.43	0.43	0.43
目17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/ℓ	0					
目18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0					
目19	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	0					
目20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3 mg/ℓ以下	0					
目21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02 mg/ℓ以下	0					
目22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3 mg/ℓ以下	0					
目23	臭気強度（TON）	3 以下	0					
目24	蒸発残留物	30～200 mg/ℓ	0					
目25	濁度	1 度以下	0					
目26	pH値	7.5 程度	0					
目27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける。	0					
目28	従属栄養細菌	2,000 cfu/mℓ以下	2	0		0	0	0
目29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/ℓ以下	0					
目30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	2	0.04		0.04	0.04	0.04
	天気			晴				
	気温	℃	2	29.0		29.0	29.0	29.0
	水温	℃	2	22.7		22.7	22.7	22.7

番号	検査項目	目標値	採水日	8月3日		最大値	最小値	平均値
			採水場所	塩川浄水場	塩川浄水場			
			採水種類	浄水	浄水			
目28	従属栄養細菌	2,000 cfu/mℓ以下	2	0		0	0	0
目16	残留塩素	1 mg/ℓ以下	2	0.53		0.53	0.53	0.53
	天気			曇				
	気温	℃	2	30.0		30.0	30.0	30.0
	水温	℃	2	21.2		21.2	21.2	21.2

注1：水質基準項目と重複する項目については、全項目検査の結果を用いる。
注2：農薬については、山梨県水道水質検査計画の中で、事業者分担がされていないので山梨県の検査結果を利用する。
注3：二酸化塩素については、使用していないので検査対象外。
注4：目標値が暫定である。